

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иваново, ул. Диановых, 8а, т. 29-91-12 факс 32-80-80, тел. доверия 29-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кохма, Ивановского и  
Лежневского районов

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Иваново, пер. Чапаева дом 13 телефон (факс) 56-44-08

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 147/1/27**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 11  
«Теремок» городского округа Кохма Ивановской области (далее - МАДОУ ДС № 11 «Теремок»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.о. Кохма, Ивановского и  
Лежневского районов по пожарному надзору Павлова Романа Анатольевича

(наименование органа ИД)

№ 147 от " 21 " октября 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 25 " октября 20 19 г. по  
16 ч 00 мин. " 14 " ноября 20 19 г. проведена внеплановая выездная проверка

главным государственным инспектором г.о. Кохма, Ивановского и Лежневского районов по  
пожарному надзору - начальником ОНДиПР г.о. Кохма, Ивановского и Лежневского районов  
УНДиПР ГУ МЧС России по Ивановской области Павловым Романом Анатольевичем,  
начальником ОД ОНДиПР г.о. Кохма, Ивановского и Лежневского районов УНДиПР ГУ МЧС  
России по Ивановской области Ситуниным Владимиром Александровичем здания, и помещений  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11  
«Теремок» городского округа Кохма Ивановской области по адресу: 153512, Ивановская область,  
г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 47

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заведующей МАДОУ ДС № 11 «Теремок» Рыжовой Ириной Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) были нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина дверей эвакуационных выходов менее 0,9 (фактическая ширина выходов составляет от 0,77 до 0,8 м) (непосредственно наружу, из групповых ячеек)	ст.46 ФЗ-184, ст.4. 6 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ; п. 6.16. СНИП 21-01-97*; п. 3.17 Строительные нормы и правила СНИП II-64-80 Детские дошкольные учреждения (далее СНИП II-64-80); п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	06.07.2020	
2.	Из помещений групповых ячеек №2, 4, 6, 8, 10 на втором этаже менее двух эвакуационных выходов	ст.46 ФЗ-184, ст.4. 6 ФЗ-123; п. 33 ППР в РФ; п.3.38 СНИП II-64-80; п. 6.16. СНИП 21-01-97*; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009.	06.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Начальник ОД ОНДиПР г.о. Кохма, Ивановского и Лежневского  
районов УНДиПР ГУ МЧС России по Ивановской области  
Ситунин Владимир Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 14 " ноября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 14 " ноября 20 19 г.



Заведующая МАДОУ ДС № 11 «Теремок»  
Рыжова Ирина Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)